

SO01 Vodovodná prípojka - PC 100 RC D90/8,2mm, dl. 361,0m

ČSO 02 Krížovanie vodovodu s riekou Laborec a traťou ŽSR Humenné - Medzilaborce horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunelovanie DN150mm, dl.81,0m


ČSO 01 Krížovanie s cestou II/559 Humenné - Medzilaborce horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunelovanie DN150mm, dl.12,0m

LEGENDA - EXIST. INŽ. SIETE :

- Existujúci vodovod PVC D110mm
- Trať ŽSR Humenné - Medzilaborce
- Ochranné pásmo ŽSR - 60,0 m

LEGENDA - NAVRHOVANÉ RIEŠENIE:

- Navrhované rozšírenie vodovodu potrubie PE100RC D110
- Horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunelovanie DN150mm
- Združené domové prípojky



| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: Ing. Š.Šipoš | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Š.Šipoš | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Š.Šipoš | PROJEKTOVANIE VODOHOSPODÁRSKÝCH STAVEB, ŠTÍTOVANIE A PRETLAČANIE ING. ŠIPOŠ ŠTEFAN FIBICHOVA UL.1,040 03 KOŠICE |
| MIESTO STAVBY: Krásny Brod | OKRES: Medzilaborce | E-mail: stefansipos@orangoemail.sk Mobil: 0905 361 480 Tel. Fax: 055 / 676 2659 | |
| INVESTOR: Obec Krásny Brod | STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu | | |
| PROJEKT: Krásny Brod - vodovod rozšírenie vodovodu | ZÁK. ČÍSLO: 0102020 | PÁRÉ: | |
| STAV.OBJEKT: SO 01 - vodovodná prípojka | DÁTUM: 08 2020 | | |
| PRÍLOHA: Podrobná situácia stavby | MIERKA: 1:500 | ČÍSLO PRÍLOHY: E 01 - 2 | |